

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020

Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н,
Ленинградская область, 188662 тел: 640-05-65

Отдел надзорной деятельности Тосненского района

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ленинградской области

Адрес местонахождения: ул. Боярова, д. 12, г. Тосно, Ленинградская область, почтовый
индекс 187000, тел: 8 (813-61) 32-605, 8 (813-61) 26-639, 8 (813-61) 26-995

e-mail: ogpntosno@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 38/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 35

«Детский сад комбинированного вида д. Нурма»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Тосненского района по пожарному надзору Дегтева Александра Олеговича

(наименование надзорного органа)

№ 38 от « 27 » января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 17.02.2015г. с 15 час. 00 мин. по 16 час. 30 мин. старшим инспектором отдела надзорной деятельности Тосненского района капитаном внутренней службы Абдухаковой Ольгой Анатольевной проведена плановая выездная проверка муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения № 35 «Детский сад комбинированного вида д. Нурма» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, д. Нурма, д. 20

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим МКДОУ № 35 д. Нурма Сидоркиной Надеждой Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается выполняется)
1	2	3	4	5
1	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещении группы Сказка с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждаю-	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03 августа 2015 года	

	риала для покрытия стен в помещении группы Сказка)	ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7		
2	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в спальном помещении группы Сказка с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в спальном помещении группы Сказка)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	03 августа 2015 года	
3	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Сказка с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Сказка)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	03 августа 2015 года	
4	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в спальном помещении группы Ромашка с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в спальном помещении группы Ромашка)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	01 сентября 2016 года	
5	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Ромашка с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Ромашка)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	01 сентября 2016 года	
6	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в коридоре между помещением группы Ромашка и раздевальной комнатой с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в коридоре между помещением группы Ромашка и раздевальной комнатой)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	01 сентября 2016 года	

	затели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в коридоре между помещением группы Ромашка и раздевальной комнатой)			
7	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Непоседы с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Непоседы)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	01 сентября 2016 года	
8	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещении группы Солнышко с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в спальном помещении группы Солнышко)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	01 сентября 2016 года	
9	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в спальном помещении группы Солнышко с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в спальном помещении группы Солнышко)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	01 сентября 2016 года	
10	Допущено применение отделочного материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Солнышко с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в помещении раздевальной комнаты группы Солнышко)	ФЗ-123 ст.1 ч. 2 п.1, ст. 6 ч.1 п.2, ст. 134 ч. 7	01 сентября 2016 года	
	Допущено применение отделочного	ФЗ-123 ст.1 ч. 2	01	

	доре между помещением группы Солнышко и раздевальной комнатой с более высокими показателями пожарной опасности, чем КМ2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия стен в коридоре между помещением группы Солнышко и раздевальной комнатой)	ст. 134 ч. 7	2016 года	
12	Допущено применение отделочного материала для отделки стен в общем коридоре на пути эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации, а именно: стены в тамбурах эвакуационных выходов центрального входа)	ФЗ-123 ст. 4 п. 3 п. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)	01 сентября 2016 года	
13	Допущено применение отделочного материала для отделки стен в общем коридоре на пути эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации, а именно: стены в общем коридоре около комнаты «Горница»)	ФЗ-123 ст. 4 п. 3 п. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, СНиП 21-01-97* п. 6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)	01 сентября 2016 года	
14	Допущено применение отделочного материала для отделки стен в общем коридоре на пути эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации, а именно: стены в общих коридорах помещений изолятора)	ФЗ-123 ст. 4 п. 3 п. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, СНиП 21-01-97* п. 6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)	01 сентября 2016 года	
15	Допущено применение отделочного материала для отделки стен в общем коридоре на пути эвакуации с более	ФЗ-123 ст. 4 п. 3 п. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, СНиП 21-01-97* п.	01 сентября 2016	

	опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации, а именно: в общем коридоре около электрощитовой)	более жесткими требованиями)		
16	Допущено применение отделочного материала для отделки стен в общем коридоре на пути эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации, а именно: в общем коридоре, ведущему к бассейну из музыкального зала)	ФЗ-123 ст. 4 п. 3 п. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, СНиП 21-01-97* п. 6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)	01 сентября 2016 года	
17	Допущено применение отделочного материала для отделки стен в общем коридоре на пути эвакуации с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для отделки стен на путях эвакуации, а именно: в общем коридоре около музыкального зала)	ФЗ-123 ст. 4 п. 3 п. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, СНиП 21-01-97* п. 6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)	03 августа 2015 года	
18	Допущено применение отделочного материала для покрытия пола на пути эвакуации в лестничных клетках с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г2, РП2, Д2, Т2 (не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности и подтверждающая возможность применения материала для покрытия пола на пути эвакуации в лестничных клетках)	ФЗ-123 ст. 4 п. 3 п. 4, ст. 6 ч. 1 п. 2, СНиП 21-01-97* п. 6.25* (ФЗ-123 с более жесткими требованиями)	01 сентября 2016 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а так же иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор
ОНД Тосненского района
О. А. Абдухакова

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«27» февраля 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)

(подпись)

заведующий МКДОУ № 35 д. Нурма
Сидоркина Н. Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» февраля 2015 г.